



Office Of Joint Director/Fire Officer GWALIOR
GWALIOR Division , GWALIOR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100009904/FNOC/COL/2023/5375
आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 4, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 07-Mar-23
आवेदक का नाम / Applicant Name : SPS INTERNATIONAL SCHOOL

आवेदक का पता / Applicant Address : BADI VISHAL SHIKSHA PRASAR SAMITI SHEOPUR 476337
अनापति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Plan Approval
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 7 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 5640 (Sq.Mtr)
संपत्ति का पता / Property Address : VILL. JAIDA, KOTA ROAD, SHEOPUR SHEOPUR KALAN
NAGAR PALIKA
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100009904 भवन हेतु फायर प्लान अप्रूवल प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

ऊपर दिए गए आवेदन विवरण के अनुसार एवं आवेदन के साथ आवेदित भवन, बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेन्ट से तैयार हस्ताक्षर (सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट/ इंजिनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदन को निम्नालिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-

(1) निम्न लिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा :-

1. Access.

Manager
SPS International School
Sheopur (M.P.)

23/04/23
Principal
SPS International School
Sheopur (M.P.)



Office Of Joint Director/Fire Officer GWALIOR
GWALIOR Division , GWALIOR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100009904/FNOC/COL/2023/5375

आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 4, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 07-Mar-23

आवेदक का नाम / Applicant Name : SPS INTERNATIONAL SCHOOL

2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.

Manager

SPS International School
Sheopur (M.P.)

Principal
S.P.S. International
Sheopur (M.P.)



Office Of Joint Director/Fire Officer GWALIOR
GWALIOR Division , GWALIOR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र

Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100009904/FNOC/COL/2023/5375

आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 4, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 07-Mar-23

आवेदक का नाम / Applicant Name : SPS INTERNATIONAL SCHOOL

19. Means of Escape.

20. Compartmentation.

21. MCB/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

24. Refuge Area.

(2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्टल एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 3 माह की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।

Manager

SPS International School
Sheepur (M.P.)

Principal
SPS International School
Sheepur (M.P.)



Office Of Joint Director/Fire Officer GWALIOR
GWALIOR Division , GWALIOR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100009904/FNOC/COL/2023/5375
आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 4, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 07-Mar-23
आवेदक का नाम / Applicant Name : SPS INTERNATIONAL SCHOOL


अतः गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "फायर प्लान अप्रूवल पत्र" प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

Savita
Pradhan
Gaur

Digitally signed by
Savita Pradhan
Gaur
Date: 2023.03.07
12:23:15 +05'30'

Joint Director/Fire Officer GWALIOR

GWALIOR Division , GWALIOR
Madhya Pradesh


Manager
SPS International School
Sheopur (M.P.)


Principal
S.P.S. International School
Sheopur (M.P.)